وتكون نائمة الدرج بعرض لا يقل عن ٢٧٠مم من واجهة القائمة الى واجهة القائمة , ولا يزيد ارتفاع القائمة على ١٧٠ مم.

- ألا يقل الطول الظاهر للدرج السلم الثانوى عن ٠،٨٠ متر.
- ألا يزيد عدد الدرجات المتوالية على ١٤(أربعة عشر) قائمة يليها بسطة لا يقل عرضها عن عرض ثلاث نائمات.
- يجب أن يتوافر فى السلالم الدائرية الشروط المنصوص عليها في البنود السابقة , وتقاس النائمة على بعد ٠،٤٥ متر من طرف الدرجة عند المنحنى الداخلى , واذا وجد درج مروحة فتنطبق عليه الشروط المذكورة فى هذا البند.

وتستثنى السلالم التى تستعمل لأغراض خاصة أو صناعية أو سلالم المآذن والأبراج من الشروط المنصوص عليها سابقا فى هذه المادة.

- ألا يقل ارتفاع درابزين السلالم عن ٠،٩٠ متر مقاسا عموديا من منتصف النائمة.

رابعا: الشروط الخاصة بالخدمات

م/١٨- أعمال التغذية بالمياه

على طالب البناء الالتزام بعمل الخزانات والمضخات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار البناء وأن يستخدم أنابيب مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر الكافى المناسب للاستهلاك.

٢ يلتزم طالب الترخيص بربط البناء بشبكة المياه العمومية طبقا لنظام المياه المعمول به بالسلطة المحلية.

٣- يجب أن لا تكون مصادر المياه المستخدمة لأغراض الشرب والاستخدام المنزلى معرضة بأى شكل من الأشكال لأخطار التلوث بأية مادة أخرى.

٤- يزود البناء بمخزون مياه أرضى وعلوى بكمية كافية للاستعمال العادى.

٥- يزود البناء بنظام مستقل لاطفاء الحريق وبمخزون مياه كاف لهذه الغاية.

٦- يجب ألا يقل ارتفاع أرضية الخزان العلوى عن ثلاثة أمتار عن أعلى سطح للوحدات السكنية, كما يجب أن تتوفر فى الخزان خاصية عدم الرشح وأن يكون سقفه محكما ولا يسمح بدخول الأتربة والحشرات.

[illegible]

Scanned with CamScanner