

٦ امداد شحوم , ماء ووقود

اي محطة لتوريد وقود - من اي درجه كانت - ملزمه بامداد بالاضافه الى الوقود وشحوم المحرك , خدمات ماء للردياور ووقود للاطارات .

٧ قيود لاقامة مباني ومنشآت

لا ترخص حسب مشروع مفصل اقامة مباني ومنشآت الا لمحطة للتزويد بالنبي بحور فيها اقامة المباني والمنشآت حسب درجتها .  
لكن يجوز لاي محطة للتزود بالوقود اقامة مكاتب ومخازن للاستعمال المحاوره في المحطة واقامة المنشآت المطلوبه بموجب اي قانون .

٨ تغطية المصحات بسقيفه

تغطي المصحات في المحطات للتزود بالوقود بسقيفه , ما عدا المصحات الموجوده في موقف مبنى .  
هذا الامر لا يشمل مصحات للتزويد بالسولار التي بقي مسلك مفرد من مضخة لتزويد بنزيب .

٩ موقف للشاحنات

في مشروع مفصل لمحطة للتزود بالوقود يخصص مكان لموقف شاحنات لاعادة ملئ الوقود في خرائط المحطه بحيث ان لا تزعج سير الماده المنتظم والمركبات

١٠ امداد وقود في ساعة انقطاع الكهرباء

في المحطات للتزود بالوقود من الدرجه ب او ج يضمن امداد الوقود للمركبات حتى عند انقطاع الكهرباء .

١١ محطتان متواصلتان

اذا كان لمحطتين للتزود بالوقود الواقعه من جهه واحده من الطريق , صلة مشتركه لنفس الطريق , نصب بالنسبه لمساحة الحد الأدنى للابعد حسب قدا المشروع , كائنها محطه واحده للتزود بالوقود .

١٢ مساحة ابعاد

في هذا المشروع يعني البعد بين نقطتين - البعد على امداد الطريق بمعنى الكلمه وليس البعد بالخط الجوي .  
هذا الامر لا يشمل مساحة الحد الأدنى للبعد من المسكن والمؤسسات , كما ذكر في الماده ٢٢ .