

(ب) من دون الانقياس من عموميه المذكور في البند الثانوي (٩) ، بص ان لا نقل الابعاد في الطريق بين محور اربساط المحطه مع الطريق وبين مركز الملتقى عن الابعاد في القائمه ادناه :

الحد الأدنى بالامتار للبعد - على امتداد الطريق اليه تربط المحطه	
أمن طريق رئيسي أو أمن طريق اقليمي او رئيسي داخل المدينه	أمن طريق اخر (بمسوى واطن)
100	100
100	70
100	50

(ج) البند الثانوي (ب) لا يسري على محطه الموعوده ان تكون مقامه في منطقه مبيعه

٢٠. محطه للتزود بالوقود بجانب طريق خدمات

فائمه على جانبي طريق سريع ، رئيسي ، خارجيه سريع ، مطلى ، رئيسي ، او رئيسي داخل المدينه . اذ قسم منه طريق خدمات او حدد في مشروع طريق خدمات محط كما ذكر حتى اذا لم . نمهد بعد . لا يصدق في مشروع مفصل اقامة محطه للتزود بالوقود على جانبي الطريق كما ذكر الا اذا بينح موقعها موقعها الدخول اليها والخروج منها بواسطة طريق الخدمات في ذلك المكان ، واقامة المحطه كما ذكر مشروعه بتمهيد طريق الخدمات .

٢١. نظام طريق خدمات بالنسبه للحد الأدنى للابعاد

الحد الأدنى للابعاد بين محطتين للتزود بالوقود ، الواحده عن الاخرى ، او الابعاد بين محطتين للتزود بالوقود وبين ملتقى كما حددت في هذا المشروع ، لا يسري اذا اقتترحت اقامة محطه للتزود بالوقود على جانبي طريق خدمات . لكن هذا الامر لا يسري اذا اعد طريق الخدمات لغاية اقامة المحطه للتزود بالوقود بنفسها فقط ، بما في ذلك الخدمات الملحقه بهذه المحطه كما تعني في المادة ٣ لذا المشروع .

٢٢. الحد الأدنى للبعد من السكن والمؤسسات

(٩) في محطه للتزود بالوقود التي ليست قائمه في موقف مبني ، من جميع الدرجات تكون انابيب التهويه للخرانات النص ارضيه ودواره المضخات على بعد جوي قدره -

- (١) ٤م على الاقل من اقرب مبني الموعود للاستعمال للسكن بكامله او قسم منه ان كان قائم او صدقت اقامته في المشروع .
 - (٢) ٨م على الاقل من مؤسسه ، ان كانت قائمه او اذا صدقت اقامتها في المشروع كما ذكر ، التي هي مستشفى ، دار للمسيين ، مؤسسه تعليم للشباب وما اشبه وكذلك اذا لم تكن تعليمات اخرى في هذا المشروع .
- (ب) في المحطه التي منشائه التهويه فيها مغلقة ، تكون مساحة الابعاد المذكوره في البند الثانوي (٩) من دواره المضخات .